

令和3年度 東京都地域冷暖房実績一覧

区域 番号	区域名称	エネルギーの熱効率														窒素酸化物濃度(ppm)																											
		効 率 基準値 H26まで	2009年度 (平成21年度)		2010年度 (平成22年度)		2011年度 (平成23年度)		2012年度 (平成24年度)		2013年度 (平成25年度)		2014年度 (平成26年度)		2015年度 (平成27年度)		2016年度 (平成28年度)		2017年度 (平成29年度)		効 率 基準値 H30~	2018年度 (平成30年度)		2019年度 (令和元年度)		2020年度 (令和2年度)		2021年度 (令和3年度)		NOx 基準値	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価		効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価		効 率	評 価	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx
1	西新宿(合算)	0.65	0.75 A-	0.74 A-	0.74 A-	0.73 A-	0.73 A-	0.79 A-	0.83 A	0.80 A	0.84 A	0.85 A+	0.70	0.85 A+	0.89 A+	0.85 A+	0.84 A	59	39	34	33	31	36	34	30	32	35	32	27	29	28												
2	丸の内二丁目(合算)	0.65	0.90 AA	0.91 AA	0.90 AA	0.94 AA	0.94 AA	0.96 AA	0.95 AA	0.96 AA	0.96 AA	1.00 AA	0.70	1.04 AA	1.01 AA	0.94 AA	0.96 AA	59	32	33	33	30	32	30	29	30	27	28	28	28	31												
3	大手町	0.65	0.80 A	0.82 A	0.80 A	0.81 A	0.85 A+	0.86 A+	0.84 A	0.87 A+	0.91 AA	0.70	0.94 AA	0.91 AA	0.86 A	0.94 AA	1.02 AA	59	47	47	45	43	49	45	43	44	45	44	43	33	32												
4	東池袋	0.65	0.92 AA	0.94 AA	0.89 A+	0.90 AA	0.93 AA	0.97 AA	0.98 AA	0.96 AA	0.97 AA	0.70	0.99 AA	1.00 AA	0.95 AA	0.98 AA	59	33	34	33	31	32	33	31	32	32	30	30	30	31													
5	青山	0.65	0.77 A-	0.79 A-	0.76 A-	0.79 A-	0.79 A-	0.77 A-	0.77 A-	0.76 A-	0.82 A	0.70	0.90 AA	0.93 AA	0.90 AA	0.91 AA	59	49	47	51	47	43	44	45	45	46	38	35	42	38													
6	内幸町	0.65	0.83 A	0.84 A	0.78 A-	0.82 A	0.83 A	0.78 A-	0.81 A	0.86 A+	0.86 A+	0.70	0.86 A+	0.87 A+	0.85 A+	0.84 A	59	67	59	55	53	47	51	52	54	54	51	54	53	54													
7	赤坂	0.65	0.61 C	0.63 C	0.62 C	0.63 C	0.63 C	0.66 B	0.67 B	0.67 B	0.67 B	0.70	0.67 C	0.67 C	0.65 C	0.65 C	59	35	32	29	35	36	38	32	17	35	37	26	30	30													
8	多摩ニュータウンセンター	0.65	0.71 B	0.73 A-	0.72 B	0.72 B	0.74 A-	0.72 B	0.70 B	0.69 B	0.68 B	0.70	0.70 B	0.69 C	0.68 C	0.68 C	59	24	27	20	21	24	19	24	24	22	21	19	20	24													
9	東銀座	0.65	0.50 C	0.55 C	0.64 C	0.68 B	0.63 C	0.63 B	0.67 B	0.70 B	0.69 B	0.70	0.71 B	0.72 B	0.64 C	0.66 C	59	30	33	33	40	37	45	44	40	32	26	26	22	22													
10	品川八潮	0.80	2.94 AA	2.45 AA	3.07 AA	3.95 AA	2.73 AA	2.34 AA	2.76 AA	3.20 AA	3.26 AA	0.85	3.44 AA	2.97 AA	2.73 AA	2.50 AA	59	59	51	50	42	51	54	52	59	56	57	56	53	55													
11	光が丘	0.80	0.69 B	0.67 B	0.62 C	0.61 C	0.62 C	0.63 C	0.62 C	0.53 C	0.51 C	0.85	0.51 C	0.52 C	0.53 C	0.75 A-	59	26	28	32	33	32	33	36	26	30	35	34	31	34													
12	芝浦	0.65	0.71 B	0.72 B	0.76 A-	0.76 A-	0.76 A-	0.77 A-	0.78 A-	0.77 A-	0.77 A-	0.70	0.84 A	0.85 A+	0.82 A	0.82 A	59	37	32	36	38	30	34	34	34	32	27	26	30	29													
13	西新宿六丁目	0.65	0.77 A-	0.82 A	0.81 A	0.86 A+	0.88 A+	0.88 A+	0.89 A+	0.90 AA	0.70	0.90 AA	0.92 AA	0.89 A+	0.90 AA	0.90 AA	59	58	57	58	53	47	41	32	33	34	31	31	30	32													
14	銀座二・三丁目	0.80	1.23 AA	1.26 AA	1.12 AA	1.19 AA	1.23 AA	1.16 AA	1.18 AA	1.16 AA	1.06 AA	0.85	1.01 AA	1.11 AA	1.06 AA	1.01 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
15	丸の内一丁目(合算)	0.65	0.90 AA	0.91 AA	0.90 AA	0.94 A	0.96 AA	0.95 AA	0.96 AA	0.96 AA	1.00 AA	0.70	1.04 AA	1.01 AA	0.94 AA	0.96 AA	59	42	40	42	42	46	44	43	45	46	44	42	43	44													
16	西池袋	0.65	0.85 A+	0.90 AA	0.88 A+	0.93 A	0.96 AA	0.99 AA	1.00 AA	1.02 AA	0.96 AA	0.70	1.01 AA	1.00 AA	0.94 AA	0.97 AA	59	35	34	32	36	33	30	29	28	28	28	29	27	28													
17	新川	0.80	1.15 AA	1.13 AA	1.14 AA	1.22 AA	1.25 AA	1.29 AA	1.31 AA	1.34 AA	1.33 AA	0.85	1.32 AA	1.36 AA	1.36 AA	1.35 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
18	日比谷	0.80	0.95 AA	0.96 AA	0.84 A	0.87 A+	0.80 A	0.85 A+	0.88 A+	0.86 A+	0.84 A	0.85	1.09 AA	1.10 AA	1.10 AA	1.10 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
19	赤坂六本木	0.65	0.71 B	0.76 A-	0.74 A-	0.75 A-	0.75 A-	0.77 A-	0.76 A-	0.75 A-	0.75 A-	0.70	0.78 A-	0.80 A	0.75 A-	0.77 A-	59	38	39	46	51	51	55	49	54	54	50	44	28	30													
20	神田駿河台	0.80	0.83 A	0.85 A+	0.80 A	0.91 AA	0.92 AA	0.94 AA	1.02 AA	1.05 AA	1.03 AA	0.85	1.09 AA	1.03 AA	1.00 AA	0.98 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
21	芝浦四丁目	0.80	0.88 A+	0.88 A+	0.82 A	0.91 AA	0.94 AA	0.94 AA	0.96 AA	0.97 AA	0.98 AA	0.85	0.99 AA	1.01 AA	1.03 AA	1.01 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
22	銀座五・六丁目	0.80	0.97 AA	0.94 AA	0.99 AA	1.03 AA	0.93 AA	0.94 AA	0.99 AA	0.96 AA	1.30 AA	0.85	1.38 AA	1.42 AA	1.39 AA	1.39 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
23	豊が関三丁目	0.65	0.62 C	0.73 A-	0.69 B	0.75 A-	0.82 A	0.79 A-	0.80 A	0.78 A-	0.80 A	0.70	0.82 A	0.80 A	0.79 A-	0.75 A-	59	41	53	48	48	51	54	53	53	43	30	23	24	25													
24	八重洲日本橋	0.65	0.62 C	0.63 C	0.65 B	0.67 B	0.68 B	0.68 B	0.67 B	0.68 B	0.87 A+	0.70	0.88 A+	0.84 A	0.82 A	0.84 A	59	42	37	31	30	30	29	28	27	22	20	21	21	24													
25	箱崎	0.80	0.95 AA	0.94 AA	0.93 AA	0.93 AA	0.98 AA	1.04 AA	1.14 AA	1.18 AA	1.18 AA	0.85	1.19 AA	1.19 AA	1.15 AA	1.12 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
26	西新宿一丁目(合算)	0.65	0.71 B	0.69 B	0.70 B	0.69 B	0.68 B	0.83 A	0.80 A	0.84 A	0.85 A+	0.70	0.85 A+	0.89 A+	0.85 A+	0.84 A	59	26	27	27	27	24	28	27	24	22	27	20	22	27													
27	紀尾井町	0.65	0.58 C	0.56 C	0.53 C	0.71 B	0.81 A	0.81 A	0.81 A	0.82 A	0.83 A	0.70	0.86 A+	0.84 A	0.81 A	0.80 A	59	31	33	31	29	28	29	26	28	29	27	25	23	28													
28	南大井六丁目	0.65	0.78 A-	0.78 A-	0.77 A-	0.75 A-	0.77 A-	0.78 A-	0.74 A-	0.83 A	0.86 A+	0.70	0.84 A	0.83 A	0.83 A	0.86 A+	59	39	39	29	32	30	33	31	33	31	32	33	27	27													
29	東品川二丁目	0.65	0.71 B	0.71 B	0.75 A-	0.90 AA	0.90 AA	0.87 A+	0.87 A+	0.86 A+	0.86 A+	0.70	0.90 AA	0.90 AA	0.85 A+	0.88 A+	59	31	27	27	28	29	30	28	39	40	39	37	37	39													
30	竹芝	0.65	0.79 A-	0.79 A-	0.76 A-	0.76 A-	0.78 A-	0.75 A-	0.78 A-	0.79 A-	0.78 A-	0.70	0.78 A-	0.76 A-	0.77 A-	0.82 A	59	39	31	35	36	35	26	31	27	33	28	27	23	28													
31	府中目黒町	0.80	1.15 AA	1.20 AA	1.16 AA	1.22 AA	1.32 AA	1.29 AA	1.37 AA	1.43 AA	1.34 AA	0.85	1.23 AA	1.23 AA	1.27 AA	1.24 AA	59	36	43	39	35	37	43	43	43	38	39	39	39	37													
32	蒲田五丁目	0.65	0.44 C	0.53 C	0.67 B	0.72 B	0.68 B	0.68 B	0.67 B	0.66 B	0.66 B	0.70	0.63 C	0.69 C	0.68 C	0.70 B	59	34	32	29	29	27	28	26	23	20	16	24	17	21													
33	北青山二丁目	0.65	0.73 A-	0.72 B	0.68 B	0.76 A-	0.75 A-	0.76 A-	0.76 A-	0.78 A-	0.77 A-	0.70	0.77 A-	0.77 A-	0.73 A-	0.71 B	59	29	25	30	30	32	26	30	32	36	38	31	38	36													
34	銀座四丁目	0.65	0.56 C	0.65 B	0.71 B	0.74 A-	0.72 B	0.86 A+	0.93 AA	0.91 AA	0.89 A+	0.70	0.89 A+	0.92 AA	0.89 A+	0.94 AA	59	45	29	36	39	35	33	33	33	33	32	33	33	31													
35	明石町	0.65	0.86 A+	0.84 A	0.84 A	0.83 A	0.86 A+	0.85 A+	0.83 A	0.84 A	0.86 A+	0.70	0.87 A+	0.88 A+	0.86 A+	0.88 A+	59	31	29	31	28	30	31	28	32	34	35	34	32	32													

令和3年度 東京都地域冷暖房実績一覧

区域 番号	区域名称	エネルギーの熱効率														窒素酸化物濃度(ppm)																											
		効 率 基準値 H29まで	2009年度 (平成21年度)		2010年度 (平成22年度)		2011年度 (平成23年度)		2012年度 (平成24年度)		2013年度 (平成25年度)		2014年度 (平成26年度)		2015年度 (平成27年度)		2016年度 (平成28年度)		2017年度 (平成29年度)		効 率 基準値 H30～	2018年度 (平成30年度)		2019年度 (令和元年度)		2020年度 (令和2年度)		2021年度 (令和3年度)		NOx 基準値	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価		効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価	効 率	評 価		効 率	評 価	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx
36	八王子南大沢	0.65	0.66 B	0.70 B	0.64 C	0.68 B	0.65 B	0.65 B	0.65 B	0.63 C	0.63 C	0.70	0.67 C	0.68 C	0.66 C	0.65 C	59	36	25	27	24	26	27	25	38	36	37	38	39	37													
37	虎ノ門四丁目	0.65	0.69 B	0.84 A	0.78 A-	0.81 A	0.79 A-	0.82 A	0.83 A	0.80 A	0.83 A	0.70	0.82 A	0.80 A	0.77 A-	0.79 A-	59	26	33	36	37	40	39	41	43	43	42	36	23	36													
38	有楽町(合算)	0.65	0.67 B	0.69 B	0.70 B	0.69 B	0.70 B	0.69 B	0.68 B	0.69 B	0.68 B	0.70	0.69 C	0.90 AA	0.94 AA	0.96 AA	59	30	41	46	43	42	38	38	41	40	33	29	25	26													
39	歌舞伎町	0.65	0.66 B	0.70 B	0.71 B	0.73 A-	0.74 A-	0.73 A-	0.88 A+	0.88 A+	0.85 A+	0.70	0.91 AA	0.95 AA	0.90 AA	0.89 A+	59	32	29	31	31	27	28	28	26	25	27	25	25	26													
40	用賀四丁目	0.65	0.62 C	0.61 C	0.62 C	0.73 A-	0.72 B	0.74 A-	0.76 A-	0.75 A-	0.80 A	0.70	0.71 B	0.76 A-	0.74 A-	0.74 A-	59	24	23	33	30	31	27	28	29	32	26	22	25	28													
41	恵比寿	0.65	0.78 A-	0.77 A-	0.88 A+	0.97 AA	0.95 AA	0.93 AA	0.93 AA	0.92 AA	0.92 AA	0.70	0.93 AA	0.95 AA	0.92 AA	0.90 AA	59	40	38	33	33	36	32	33	29	28	27	30	29	28													
42	赤坂五丁目	0.65	0.77 A-	0.83 A	0.84 A	0.86 A+	0.84 A	0.90 AA	0.88 A+	0.94 AA	0.96 AA	0.70	0.96 AA	0.93 AA	0.91 AA	0.92 AA	59	35	31	34	32	31	32	32	32	31	32	30	30	30													
43	初台淀橋	0.65	0.64 C	0.67 B	0.66 B	0.68 B	0.74 A-	0.83 A	0.92 AA	0.93 AA	0.94 AA	0.70	0.96 AA	0.97 AA	0.94 AA	0.97 AA	59	32	31	30	30	31	31	30	31	32	31	31	31	31	31												
44	立川曙町	0.65	0.70 B	0.72 B	0.73 A-	0.75 A-	0.80 A	0.79 A-	0.82 A	0.82 A	0.81 A	0.70	0.83 A	0.80 A	0.74 A-	0.77 A-	59	29	39	41	41	42	42	42	42	41	42	44	45	30													
45	東京国際フォーラム	0.65	0.71 B	0.77 A-	0.74 A-	0.75 A-	0.75 A-	0.75 A-	0.74 A-	0.73 A-	0.73 A-	0.70	0.73 A-	0.73 A-	0.69 C	0.73 A-	59	36	25	31	37	29	28	29	27	27	24	25	25	27													
46	勝条町駅北口	0.65	0.77 A-	0.77 A-	0.77 A-	0.78 A-	0.81 A	0.94 AA	0.99 AA	1.01 AA	1.02 AA	0.70	1.04 AA	1.14 AA	1.09 AA	1.11 AA	59	27	27	25	25	25	22	22	24	22	22	21	19	20													
47	京橋二丁目	0.80	0.72 B	0.73 A-	0.67 B	1.31 AA	1.25 AA	1.24 AA	1.25 AA	1.25 AA	1.23 AA	0.85	1.31 AA	1.26 AA	1.27 AA	1.26 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
48	後楽一丁目	0.80	0.95 AA	0.99 AA	0.92 AA	0.93 AA	0.93 AA	0.91 AA	1.00 AA	1.20 AA	1.16 AA	0.85	1.17 AA	1.13 AA	1.12 AA	1.13 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
49	西新宿六丁目西部	0.80	0.68 B	0.70 B	0.66 B	0.75 A-	0.80 A	0.80 A	0.82 A	0.81 A	0.76 A-	0.85	0.78 A-	0.85 A+	0.84 A	0.82 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
50	新宿南口西(合算)	0.65	0.74 A-	0.74 A-	0.74 A-	0.75 A-	0.75 A-	0.83 A	0.85 A+	0.84 A	0.83 A	0.70	0.90 AA	0.92 AA	0.89 A+	0.93 AA	59	31	26	25	28	31	31	31	30	31	27	26	25	23													
51	新宿三丁目東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
52	本駒込二丁目	0.80	0.82 A	0.85 A+	0.81 A	0.81 A	0.83 A	0.80 A	0.80 A	0.81 A	0.76 A-	0.85	0.78 A-	0.77 A-	0.84 A	0.90 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
53	八王子旭町	0.80	0.93 AA	0.93 AA	0.90 AA	0.88 A+	0.89 A+	0.88 A+	0.89 A+	0.92 AA	0.89 A+	0.85	0.92 AA	0.92 AA	0.85 A+	0.85 A+	59	---	23	18	20	30	16	37	33	37	33	29	32	23													
54	広尾一丁目	0.65	0.72 B	0.71 B	0.69 B	0.66 B	0.71 B	0.70 B	0.71 B	0.68 B	0.69 B	0.70	0.66 C	0.67 C	0.78 A-	0.79 A-	59	27	32	33	41	35	34	32	21	28	31	25	26	25													
55	臨海副都心	0.80	1.11 AA	1.02 AA	1.02 AA	1.10 AA	1.16 AA	1.20 AA	1.22 AA	1.23 AA	1.33 AA	0.85	1.22 AA	1.33 AA	1.37 AA	1.48 AA	59	27	29	31	30	29	32	31	31	31	29	29	30	27													
56	田町駅東口	0.65	0.62 C	0.65 B	0.61 C	0.63 C	0.63 C	0.64 C	0.75 C	0.77 A-	0.80 A	0.70	0.80 A	0.87 A+	0.83 A	0.83 A	59	27	25	29	31	34	29	34	35	30	29	30	25	26													
57	新宿南口東(合算)	0.65	0.66 B	0.65 B	0.65 B	0.67 B	0.65 B	0.73 A-	0.75 A-	0.75 A-	0.79 A-	0.70	0.77 A-	0.80 A	0.89 A+	0.93 AA	59	20	21	22	20	21	23	26	24	27	28	22	25	21													
58	大崎一丁目	0.80	1.09 AA	1.09 AA	1.02 AA	1.06 AA	1.06 AA	1.06 AA	1.05 AA	1.03 AA	1.02 AA	0.85	1.07 AA	1.09 AA	1.03 AA	0.98 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
59	虎ノ門二丁目	0.65	0.79 A-	0.79 A-	0.81 A	0.80 A	0.79 A-	0.79 A-	0.80 A-	0.80 A	0.79 A-	0.70	0.80 A	0.88 A+	0.88 A+	0.89 A+	59	23	22	24	23	23	24	23	23	22	23	23	24	24													
60	品川東口南	0.65	0.83 A	0.83 A	0.83 A	0.82 A	0.82 A	0.84 A	0.93 AA	0.91 AA	0.90 AA	0.70	0.91 AA	0.89 A+	0.93 AA	0.90 AA	59	30	30	28	33	30	23	30	33	31	31	23	23	25													
61	永田町二丁目	0.65	0.80 A	0.84 A	0.82 A	0.86 A+	0.86 A+	0.87 A+	0.85 A+	0.86 A+	0.88 A+	0.70	0.89 A+	0.98 AA	0.97 AA	0.96 AA	59	12	19	29	27	25	24	24	24	25	24	23	22	26													
62	蒲田五丁目東	0.65	0.68 B	0.70 B	0.66 B	0.66 B	0.69 B	0.70 B	0.79 B	0.84 A	0.87 A+	0.70	0.96 AA	0.92 AA	0.84 A	0.83 A	59	22	20	23	22	23	29	26	30	26	27	26	25	27													
63	晴海一丁目	0.80	1.24 A A	1.20 A A	1.12 A A	1.15 A A	1.15 AA	1.16 AA	1.18 AA	1.14 AA	1.12 AA	0.85	1.15 AA	1.12 AA	1.10 AA	1.13 AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
64	渋谷道玄坂	0.65	0.64 C	0.66 B	0.66 B	0.72 B	0.74 A-	0.73 A-	0.76 A-	0.76 A-	0.77 A-	0.70	0.85 A+	0.83 A	0.80 A	0.85 A+	59	26	28	23	21	30	28	25	25	28	25	22	22	23													
65	六本木一丁目	0.65	0.84 A	0.81 A	0.79 A-	0.67 B	0.67 B	0.70 B	0.71 B	0.71 B	0.70 B	0.70	0.73 A-	0.70 B	0.65 C	0.74 A-	59	28	28	26	29	29	23	26	28	25	26	27	21	24													
66	汐留北	0.65	0.87 A+	0.86 A+	0.86 A+	0.88 A+	0.85 A+	0.85 A+	0.87 A+	0.86 A+	0.85 A+	0.70	0.84 A	0.84 A	0.83 A	0.83 A	59	22	22	24	23	24	23	23	22	21	22	22	23	23													
67	品川駅東口	0.65	0.81 A	0.82 A	0.80 A	0.81 A	0.81 A	0.79 A-	0.80 A	0.79 A-	0.79 A-	0.70	0.79 A-	0.98 AA	1.03 AA	1.02 AA	59	29	32	32	30	25	25	26	26	26	25	29	32	33													
68	新砂三丁目	0.80	1.29 AA	1.29 AA	1.42 AA	1.39 AA	1.11 AA	1.22 AA	1.17 AA	0.96 AA	1.18 AA	0.85	1.03 AA	0.99 AA	0.99 AA	1.22 AA	59	27	27	29	27	27	27	21	26	23	24	24	27	26													
69	東品川四丁目	0.65	0.87 A+	0.87 A+	0.84 A	0.85 A+	0.85 A+	0.86 A+	0.87 A+	0.87 A+	0.85 A+	0.70	0.84 A	0.83 A	0.82 A	0.81 A	59	23	23	23	23	23	23	23	23	24	23	23	24	25													
70	六本木六丁目	0.65	0.74 A-	0.74 A-	0.72 B	0.72 B	0.73 A-	0.72 B	0.72 B	0.73 A-	0.76 A-	0.70	0.84 A	0.84 A	0.88 A+	0.88 A+	59	27	26	23	23	23	26	25	26	22	21	24	22	21	20												

令和3年度 東京都地域冷暖房実績一覧

区域 番号	区域名称	エネルギーの熱効率														窒素酸化物濃度(ppm)																					
		2009年度 (平成21年度)		2010年度 (平成22年度)		2011年度 (平成23年度)		2012年度 (平成24年度)		2013年度 (平成25年度)		2014年度 (平成26年度)		2015年度 (平成27年度)		2016年度 (平成28年度)		2017年度 (平成29年度)		2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	NOx 基準値	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
		効率	評価	効率	評価	効率	評価	効率	評価	効率	評価	効率	評価	効率	評価	効率	評価	効率	評価						効率	評価	効率	評価	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx	NOx
		H29まで																							H30~												
71	キヤノン下丸子	0.65	0.69 B	0.70 B	0.70 B	1.02 AA	1.05 AA	1.00 AA	0.98 AA	0.90 AA	0.94 AA	0.70	1.00 AA	0.96 AA	0.84 A	0.79 A-	59	28	28	30	33	31	30	25	28	29	25	24	21	49							
72	北千住駅西口	0.65	0.65 B	0.57 C	0.60 C	0.67 B	0.68 B	0.71 B	0.71 B	0.74 A-	0.73 A-	0.70	0.76 A-	0.80 A	0.78 A-	0.80 A	59	48	53	53	116	110	31	20	26	28	33	22	31	29							
73	赤坂九丁目	0.65	0.89 A+	0.88 A+	0.87 A+	0.87 A+	0.85 A+	0.88 A+	0.90 AA	0.92 AA	0.93 AA	0.70	0.93 AA	0.92 AA	0.90 AA	0.91 AA	59	30	30	28	29	31	33	32	30	31	31	31	33								
74	豊洲三丁目	0.65	0.69 B	0.70 B	0.69 B	0.70 B	0.70 B	0.69 B	0.66 B	0.65 B	0.67 B	0.70	0.68 C	0.69 C	0.67 C	0.73 A-	59	36	34	31	29	36	34	34	29	32	31	30	31	28							
75	押上・業平橋	0.80	-	-	-	-	1.29 AA	1.28 AA	1.30 AA	1.33 AA	1.35 AA	1.32 AA	0.85	1.37 AA	1.39 AA	1.35 AA	1.32 AA	59	-	-	-	32	29	45	40	37	34	36	38	37	38						
76	日本橋室町東	0.65	-	-	-	-	-	-	0.99 AA	0.98 AA	0.97 AA	0.92 AA	0.70	0.91 AA	0.89 A+	1.06 AA	0.89 A+	59	-	-	-	-	34	31	23	26	24	24	24								
77	田町駅東口北	0.65	-	-	-	-	-	-	-	0.86 A+	0.90 AA	0.89 A+	0.70	0.81 A	0.87 A+	0.90 AA	0.91 AA	59	-	-	-	-	-	23	27	25	21	23	22	25							
78	豊洲六丁目	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44 C	0.85	1.09 AA	1.24 AA	1.08 AA	1.00 AA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	17	18	23						
79	紀尾井町南	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97 AA	0.90	0.98 AA	0.94 AA	0.93 AA	0.89 A+	40	-	-	-	-	-	-	-	24	24	23	15	16							
80	渋谷駅街区・駅南街区	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-	0.91 AA	0.96 AA	0.93 AA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	26	27							
81	日本橋二丁目南	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	-	1.19 AA	1.11 AA	1.13 AA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	28	28							
82	浜松町二丁目	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-	1.14 AA	1.18 AA	1.14 AA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	28	28							
83	日本橋室町西	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	-	0.82 A	0.83 A	0.86 A+	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	15							
84	虎ノ門一・二丁目	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-	-	1.07 AA	1.03 AA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19							
85	豊洲二・三丁目	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	-	-	0.78 A-	0.98 AA	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	20							
	合計(平均)	0.80	0.81	0.80	0.83	0.86	0.87	0.88	0.89	0.89		0.91	0.93	0.91	0.94			33.3	32.5	32.9	33.9	34.0	32.4	31.9	31.9	31.7	30.6	28.8	27.9	28.7							

※エネルギーの熱効率の評価(AA:0.90以上、A+:0.85以上0.90未満、A:0.80以上0.85未満、A-:0.73以上0.80未満、B:0.70以上0.73未満、C:0.70未満)

※各表上、ハッチング部分は、暫定基準値未達を示している。